



21100046933

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ
(ДЖКХ города Москвы)**

Богоявленский пер., д.6, стр.2, Москва, 109012

Телефон: 8 (495) 957-7393, факс: 8 (495) 621-3604, e-mail: dzhkh@mos.ru, <http://www.mos.ru/dgkh>
ОКПО 29046804, ОГРН 1037700110238, ИНН/КПП 7703276615/771001001

17.11.2021 № 01-01-07-3088/21

на № _____ от _____

**Депутату Московской
городской Думы
В.В.Головченко**

Уважаемый Валерий Владимирович!

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы рассмотрел Ваше обращение от 26.10.2021 № 07-04-11478/21 по вопросу определения эксплуатирующей организации моста через реку Десну в деревне Уварово поселения Первомайское города Москвы и в рамках компетенции сообщает.

По информации ГБУ «Гормост», объект построен без соблюдения требований СНИП 2.05.03-84* «Мосты и трубы» (отсутствуют опорные части, антискользящее покрытие прохожей части и др.), носит признаки самовольного строительства (сооружение временного типа), имеет большое количество дефектов и в таком состоянии не может быть принят на баланс, как мостовое сооружение (техническое заключение прилагается).

Информация о балансовой принадлежности сооружения отсутствует.

Вопросы строительства мостовых сооружений не относятся к компетенции Департамента и подведомственных ему организаций.

С целью проработки вопроса Департаментом направлено обращение в Департамент развития новых территорий города Москвы и префектуру Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя



И.Г.Полевой

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений



ГОРМОСТ

111033, г. Москва, Верхний Золоторожский пер., д.5, стр. 3, тел./ факс: 8 (495) 632-58-07, E-mail: gormost@dom.mos.ru
ИНН/КПП 7722765428/772201001, ОГРН 5117746071119

**Техническое заключение
о состоянии сооружения
в дер. Уварово
поселения Первомайское
Троицкого административного округа
города Москвы.**

Москва 2021 г.

Утверждаю

Заместитель руководителя по надзору
за инженерными сооружениями


Д.Е. Дернов
2021 г.


Техническое заключение
о состоянии сооружения
в дер. Уварово
поселения Первомайское
Троицкого административного округа
города Москвы.

Начальник ОТН

Заместитель начальника лаборатории



Н.В.Пилипенко



Н.И.Потапов

Москва 2021 г.

Введение.

В 2021 г. специалистами ОТН ГБУ «Гормост» был произведен осмотр сооружения через р. Десна меду деревнями Горчаково и Рожново поселения Первомайское Троицкого административного округа города Москвы.

1. Краткие сведения о сооружении.

Временное самодельное сооружение служит для прохода пешеходов через реку Десна между населенными пунктами Горчаково (левый берег) и Рожново, Уварово (правый берег). Год постройки сооружения неизвестен.

Пролетное строение выполнено в виде деревянного настила на металлическом каркасе из труб и швеллеров. Опирание устроено без опорных частей на опоры, а на подходах – на грунт. Опоры представляют собой вбитые в грунт металлические трубы и бетонные столбы.

Исполнительная техническая документация на сооружение отсутствует.

2. Техническое состояние сооружения.

Данное сооружение является «самостроем» и построено без соблюдения действующих нормативных документов, а также имеет ряд дефектов:

- проходной настил имеет щели, перепады высоты и непрочное закрепление, отсутствует антискользящее защитное покрытие ;
- недостаточная жесткость, искривление и наклон перильных ограждений;
- поверхностная коррозия металлоконструкций;
- перекос относительно друг друга, неравномерное расположение опор.
- отсутствие укрепления откосов.
- отсутствие капитального сопряжения с подходами;

- замусоренность русла

Заключение.

Данный объект носит признаки самовольного строительства (сооружение временного типа), в конструкции сооружения отсутствуют капитальные опоры, мостовое полотно капитального типа, организованные подходы. Кроме этого сооружение находится в аварийном состоянии, имеет значительный физический износ элементов и не может обеспечить безопасное движение пешеходов. Для обеспечения безопасной эксплуатации и долговечности целесообразно демонтировать данное сооружение и в случае экономической обоснованности построить новый мост в соответствии с требованиями нормативной документации.

ФОТОГРАФИИ 1 ÷ 9



Фото 1 и 2. Общий вид сооружения.




Фото 3. Настил сооружения. Вид от правого берега.



Фото 4. Настил сооружения. Вид с левого берега.



Фото 5. Перильные ограждения




Фото 6. Опоры сооружения. Общий вид.



Фото 7. Левобережная опора.




Фото 8. Правобережная опора.



Фото 9. Вид на левобережную опору и среднюю опору.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

г. Москва, Богоявленский пер., д.6., стр. 2

109012

ЛКО ФМ
г. Москва
109147



19.11.2021
МОСКВА

109147



Кому Корвено ВВ

Куда Москва
Средней ст
д 15/29 с 1

127994

